

# ЗАТВЕРДЖЕНО

## Фізична особа підприємця

(назва посади керівника суб'єкта господарювання)

## Юрченко Валентина Георгіївна

який проводить технічне обстеження об'єкта,

його ініціали, прізвище (для юридичних осіб)

«25» травня 2024 року

М. П. (за наявності)



## ВИСНОВОК

щодо створення необхідних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень, у якому здійснює свою діяльність **ТОВ «ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ «СВІТ ЧЕКАЄ КРИЛАТИХ» ВІД АНЖЕЛКИ ЦИМБАЛАРУ»** за адресою:

**місто Київ, вулиця Раїси Окіпної, будинок №10, приміщення 87**

На виконання вимог ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», пункту 165 Постанови КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» і на замовлення ТОВ «АНРІ-ФАРМ» (код ЄДРПОУ 42654494), на підставі кваліфікаційного сертифіката Серії АЕ № 007119, виданого 29.11.2022 року на підставі рішення № 164 Атестаційної архітектурно-будівельної комісії окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури – Експертом Юрченко Валентиною Георгіївною – проведено роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами технічного обстеження станом на 25.05.2024 р. Експертом встановлено, що:

Елемент обстеження	Опис елемента на відповідність до ДБН В.2.2.- 40:2018(надалі – «ДБН»)
Входи і шляхи руху	- на виконання вимог п. 5.1.1. ДБН вхід до приміщення обладнано тактильними та візуальними елементами доступності; - на виконання вимог п. 5.1.11. ДБН поверхню покриття вхідної площадки зроблено з тротуарної плитки, що виключає ймовірність ковзання під час намокання, поперечний уклін відсутній.
Відкриті сходи пішохідних шляхів	- на виконання вимог п. 5.2.1. ДБН відкриті сходи дублюються пандусом, їх ширина, висота і кількість відповідають нормам; - на виконання вимог п. 5.2.3. ДБН сходи з обох боків мають поручні на висоті 0,9 м. Відстань від бічної стіни – більше 0,04 м в місцях кріплення поручня, діаметр труби поручня 0,035-0,045 м.
Відкриті пандуси	- на виконання вимог п. 5.3.1.-5.3.2. ДБН ширина пандуса – 1,1 м, ухил пандуса – 4%, висота підйому пандуса не перевищує 0,8 м, двобічні поручні встановлені на висоті 0,9 м, після підйому влаштовано належну горизонтальну площадку.
Вхідні двері	- на виконання вимог п. 6.1.3. ДБН встановлено двері одnobічної дії з фіксаторами у положеннях «відчинено» і «зачинено», що забезпечують затримку автоматичного зачинення дверей на 5 с. Максимальне зусилля при відчиненні дверей – 3 кг. - на виконання вимог п. 6.2.2. ДБН ширина провіту вхідних дверей – 0,9 м, поріг вхідних дверей не перевищує 0,02 м.
Горизонтальні комунікації	- на виконання вимог п. 6.2.2. ДБН підходи до різного обладнання та меблів виконані завширшки 0,9 м, діаметр зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на колісному кріслі – 1,5 м, провіти дверей приміщень належної ширини, внутрішні провіти дверей зроблено відповідно до рівня без влаштування порогів.
Тактильні та візуальні елементи доступності	- на виконання вимог п.п. 8.2.7.-8.2.10. ДБН не менше ніж за 0,2 м і не більше ніж 0,8 м паралельно сходам до будівлі і пандусу наявні надійно закріплені тактильні смуги (рельєфна плитка жовтого кольору); - на виконання вимог п.п. 8.3.1., 8.3.3., 8.3.4. ДБН на стіні зліва від входу до приміщення на висоті 1,4 м розташовано тактильну інформаційну табличку жовтого кольору, яка дублює текстову інформацію у тактильному вигляді ✓

